



IL-7トL>BOCA-50 x6個

高圧換気扇 低騒音型
1^号×100^号×78^号 37.5^{m³/min}
(天井IL-7内取付)

ガス瞬間式消火器 15号相当品、社式
強制排気機取付

GV 25 (JIS5^号), GC 20, GV 25 (JIS5^号)

1^号×100^号×42^号 19^{m³/min}
和圧換気扇 30cm 低騒音型 両圧シフト付

扇径7-ド 350×350 (ステンレス製) 簡由線付

排気扇 100^号 (ステンレス) エルホ圧し

厨房換気計画	
カステール	1.24 kg/h
ガス炊飯器	0.57 kg/h
ガス消費量計	1.81 kg/h
必要換気量	V = 40 KQ
	= 40 × 12 ^号 × 1.81
	= 934 m ³ /h = 15.6 m ³ /min
使用器具	19.3 m ³ /min > 必要換気量 15.6 m ³ /min OK

生産物直売場換気計画	
カスコンD	0.4 m ³ /h × 18個 = 7.2 m ³ /h
必要換気量	V = 40 KQ
	= 40 × 12 ^号 × 7.2
	= 3716 m ³ /h = 62 m ³ /min
使用器具	37.5 m ³ /min × 3台 = 112.5 m ³ /min
	> 必要換気量 62 m ³ /min OK

2階平面図 5-1/50

竣工図

年度	昭和62年度
事業名	農村地域定住促進対策事業
工事名	緑地等利用施設整備事業
図面名	管理棟2階平面図
縮尺	1/50
図面番号	M-5
設計年月日	昭和62年5月 日
浪丹町	